



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

*пр-кт. Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: priok@gosnadzor.ru
ул. 7 линия, д.11, Брянск, 241007, тел., факс: (4832) 64-32-91; E-mail: bryanck@priok.gosnadzor.ru*

ПРЕДПИСАНИЕ №749/20-ЭП-Б

241020, Брянская область, г.
Новозыбков ул. Ленина д.11
ГБПОУ "Новозыбковский
профессионально педагогический
колледж"

21 августа 2017 года

(место составления предписания)

(дата составления предписания)

Государственное бюджетное
профессионально образовательное
учреждение «Новозыбковский
профессионально педагогический колледж»

На основании распоряжения заместителя руководителя Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Ермолаева О.А. № 2-749-р от 21 июля 2017 года «О проведении плановой выездной проверки юридического лица: Государственное бюджетное профессионально образовательное учреждение «Новозыбковский профессионально педагогический колледж» в период с 01 августа по 21 августа 2017 года должностным лицом Приокского управления Ростехнадзора, государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по Брянской области Хандожко Сергей Васильевич, в присутствии директора ГБПОУ "Новозыбковский профессионально педагогический колледж" Маркина Николая Игоревича действующий на основании Устава и приказа о назначении на должность №47-к от 07.10.2014 г. проведена плановая выездная проверка в отношении юридического лица ГБПОУ "Новозыбковский профессионально педагогический колледж" 241020, Брянская область, г. Новозыбков ул. Ленина д.11

В процессе проводимой плановой выездной проверки выявлены нарушения требования законодательства и других нормативных актов в области требований энергетической безопасности: «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП) – правила утверждены Минэнерго России(приказ №6 от 13.01.03) и зарегистрированы Минюстом России (рег. №4145 от 22.01.03); «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТ ЭЭ) - правила утверждены Министерством труда и социального развития РФ приказ от 24 июля 2013г. №328н и зарегистрированы в Минюсте РФ 12.12.2013г. №30593, Правила устройства электроустановок (ПУЭ)

а именно:

№	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению нарушения	Срок устранения нарушения
1.	2	3	4	5
1.	Не разработаны и не утверждены однолинейные схема электроснабжения	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Утверждено Минэнерго № 6 от 13.01.2003 г.	Устранить нарушение.	30.10.2017

	предприятия. По объектам	и Зарегистрировано в Минюстом России № 4145 от 22.01.2003 г (ПТЭЭП – п.1.5.18.,1.8.9.)		
2.	На рабочих местах отсутствуют аптечки или сумки первой медицинской помощи с набором медикаментов.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Утверждено Минэнерго № 6 от 13.01.2003 г. и Зарегистрировано в Минюстом России № 4145 от 22.01.2003 г (ПТЭЭП -1.7.15)	Устранить нарушение. Устранить нарушение.	30.10.2017
3.	Не обеспечены объекты аварийным запасом плавких вставок согласно типу предохранителей.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Утверждено Минэнерго № 6 от 13.01.2003 г. и Зарегистрировано в Минюстом России № 4145 от 22.01.2003 г ПТЭЭП (2.2.16)	Устранить нарушение.	30.10.2017
4.	Отсутствуют планы графики ремонтов основного электрооборудования на 2017 г.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Утверждено Минэнерго № 6 от 13.01.2003 г. и Зарегистрировано в Минюстом России № 4145 от 22.01.2003 г (ПТЭЭП 1.6.3.)	Устранить нарушение.	30.10.2017
5.	Отсутствуют паспорт на заземляющее устройство.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Утверждено Минэнерго № 6 от 13.01.2003 г. и Зарегистрировано в Минюстом России № 4145 от 22.01.2003 г (ПТЭЭП 2.7.15)	Устранить нарушение.	30.10.2017
6.	Не производится визуальный осмотр всех заземляющих устройств согласно утвержденного графика.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Утверждено Минэнерго № 6 от 13.01.2003 г. и Зарегистрировано в Минюстом России № 4145 от 22.01.2003 г (ПТЭЭП-2.7.9.)	Устранить нарушение.	30.10.2017
7.	На внутренней стороне ВРУ отсутствуют надписи указывающие на номинальный ток плавких вставок и присоединенных нагрузок.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Утверждено Минэнерго № 6 от 13.01.2003 г. и Зарегистрировано в Минюстом России № 4145 от 22.01.2003 г (ПТЭЭП- 2.2.20.)	Устранить нарушение.	30.10.2017
8.	Открыто проложенные главные заземляющие шины по объектам не окрашены в черный цвет.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Утверждено Минэнерго № 6 от 13.01.2003 г. и Зарегистрировано в Минюстом России № 4145 от 22.01.2003 г (ПТЭЭП-2.7.7.)	Устранить нарушение.	30.10.2017
9.	Не произведена очистка электрооборудования по всем объектам и РУ 0,4 кВ от пыли и грязи.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Утверждено Минэнерго № 6 от 13.01.2003 г.	Устранить нарушение.	30.10.2017

		и Зарегистрировано в Минюстом России № 4145 от 22.01.2003 г (ПТЭЭП – п.2.2.17.)		
10.	Отсутствуют стрелки на двигателях и приводимых ими механизмов.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Утверждено Минэнерго № 6 от 13.01.2003 г. и Зарегистрировано в Минюстом России № 4145 от 22.01.2003 г (ПТЭЭП-2.5.3.)	Устранить нарушение.	30.10.2017
11.	Не составлены технические паспорта на находящиеся в эксплуатации кабельные линии и заземляющие устройства.	ПТЭЭП п.п. 1.8.1, 2.4.5, 2.7.15.	Устранить нарушение.	30.10.2017
12.	Отсутствует журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Утверждено Минэнерго № 6 от 13.01.2003 г. и Зарегистрировано в Минюстом России № 4145 от 22.01.2003 г (ПТЭЭП 1.8.9.)	Устранить нарушение.	30.10.2017
13.	У места ввода заземляющих проводников по объектам отсутствуют опознавательные знаки заземлено.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Утверждено Минэнерго № 6 от 13.01.2003 г. и Зарегистрировано в Минюстом России № 4145 от 22.01.2003 г (ПТЭЭП п.1.2.2. ПУЭ п.1.7.118)	Устранить нарушение.	30.10.2017
14.	Не разработаны планы мероприятия по предупреждению электротравматизма.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Утверждено Минэнерго № 6 от 13.01.2003 г. и Зарегистрировано в Минюстом России № 4145 от 22.01.2003 г (ПТЭЭП-1.2.2.)	Устранить нарушение.	30.10.2017
15.	Отсутствует регулярное ведение журнала учета дефектов и неполадок на оборудовании.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Утверждено Минэнерго № 6 от 13.01.2003 г. и Зарегистрировано в Минюстом России № 4145 от 22.01.2003 г (ПТЭЭП п.1.6.14)	Устранить нарушение.	30.10.2017
16.	Осмотр распреустройства без отключения не производится.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Утверждено Минэнерго № 6 от 13.01.2003 г. и Зарегистрировано в Минюстом России № 4145 от 22.01.2003 г (ПТЭЭП – п.2.2.39.)	Устранить нарушение.	30.10.2017
17.	Отсутствует список лиц, имеющих права ведения оперативных переговоров с энергоснабжающей	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Утверждено Минэнерго № 6 от 13.01.2003 г.	Устранить нарушение.	30.10.2017

	организацией.	и Зарегистрировано в Минюстом России № 4145 от 22.01.2003 г (ПТЭЭП-1.8.2.)		
--	---------------	--	--	--

На основании Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, руководителю (представителю) юридического лица:

**Государственное бюджетное профессионально образовательное учреждение
«Новозыбковский профессионально педагогический колледж»**

Предписывается:

по настоящему предписанию разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений в указанные сроки с указанием ответственных исполнителей и утвердить его приказом; копию приказа и мероприятий направить заместителю руководителя Приокского управления Ростехнадзора по адресу: 241007, г. Брянск, ул. 7-я Линия, д. 11, тел./факс: (4832) 64-32-91; устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и направить уведомление об исполнении пунктов предписания заместителю руководителя Приокского управления Ростехнадзора по адресу: г. Брянск, ул. 7-я Линия, д. 11.

Предписание выдал:

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Брянской области
Хандожко Сергей Васильевич



Первый экземпляр предписания № 749/20-ЭП-Б от 21.07.2017 для исполнения получил(а) и с его содержанием ознакомлен(а): Директор ГБПОУ "Новозыбковский профессионально педагогический колледж" Маркин Николай Игоревич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

МП

21 августа 2017 года


(подпись)